

Agence régionale de santé (ARS) AUVERGNE RHONE ALPES
Délégation départementale – ARDECHE
Téléphone : 0426209211
Courriel : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Vincent LIOGIER
Référence : Alerte n°180192
Date d'émission: 26/10/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : SABLIERES
Localisation : MAISON ERMITE - MAISON ERMITE HAMEAU LE MAS HAB Zulian robinet cuisine
Point de surveillance : 007000004240
Installation : SABLIERES LE MAS LA GARDETTE (UDI 007003061)
Date et heure de prélèvement : 22/10/2026 à 08:28
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflab : LSE2610-26802

Recommandations / Observations de l'ARS :

L'analyse révèle un dépassement important des limites de qualité bactériologiques : l'eau est souillée par des matières fécales, elle peut contenir des bactéries ou virus dangereux pour la santé. La contamination est importante : une restriction de sa consommation peut s'avérer nécessaire. Il est de votre responsabilité d'en décider, à la lueur des résultats de votre enquête si la pollution n'est pas remédiable immédiatement ou en cas de doutes. Nous vous demandons de : - réaliser une enquête afin d'identifier la source et les conditions de la contamination ; - prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau ; - informer les consommateurs des mesures prises ; - définir un plan d'actions afin d'éviter une nouvelle contamination (art. R.1321-26 à 30 du code de la santé publique). Merci de nous tenir informés des actions mises en œuvre en complétant le formulaire de réponse dans les meilleurs délais. Un recontrôle sera réalisé prochainement.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	89	n/(100mL)		0	Oui
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	27	n/(100mL)		0	Oui
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	3	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
007000004240	SABLIERES	MAISON ERMITE		007AR