RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Délégation Départementale de l'Ardèche

Service Santé-Environnement
Courriel : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr
Téléphone : 04 26 20 92 11

MAIRIE DE SABLIERES

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

SABLIERES COMMUNALE

Prélèvement et mesures de terrain du 22/10/2026 à 08h49 pour l'ARS et par le laboratoire agréé CARSO-LSEHL

Nom et type d'installation : SABLIERES VILLAGE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Point de surveillance : BOURG CENTRE - SABLIERES

Code point de surveillance : 0000000488 Code installation : 000388

Numéro de prélèvement : 00700219791

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité.

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Les résultats sont également consultables sur internet :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

mardi 27 octobre 2026

Pour la directrice générale de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Alexis BARATHON

Les résultats du contrôle sanitaire doivent être affichés en mairie dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	18,6	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	6,6	unité pH			6,5	9
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	**43**	**µS/cm**			**200**	**1100**
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,42	NFU				2
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	1,20	°f				
Titre hydrotimétrique	1,32	°f				
MINERALISATION						
Calcium	2,8	mg/L				
Chlorures	1,30	mg/L				250
Magnésium	1,5	mg(Mg)/L				
Sulfates	2,20	mg/L				250
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,37	mg(C)/L				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,10	mg/L		1		
Nitrates (en NO3)	4,80	mg/L		50		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	140	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	18	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	**45**	**n/(100mL)**				**0**
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	**10**	**n/(100mL)**				**0**
Entérocoques /100ml-MS	**3**	**n/(100mL)**		**0**		
Escherichia coli /100ml - MF	**32**	**n/(100mL)**		**0**		

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation départementale de l'Ardèche - 2 Place Simone Veil - 07000 Privas
Tél : 04 72 34 74 00 - Courriel : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr